

Schlieren, 08. April 2022
AMa

Wassergenossenschaft Oberrüti
5647 Oberrüti

Untersuchungsbericht

Objekt: Trinkwasserkontrolle Wassergenossenschaft Oberrüti

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00

Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und
mikrobiologisches
Labor für die Prüfung
von Umweltproben
(Wasser, Boden, Abfall,
Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach
ISO 17025
STS-Nr. 0064

Auftrags-Nr. Bachema	202203659
Proben-Nr. Bachema	16020-16023
Tag der Probenahme	04. April 2022
Eingang Bachema	05. April 2022
Probenahmeort	Oberrüti
Entnommen durch	H. Kuhn, Gemeindeverwaltung Oberrüti
Auftraggeber	Wassergenossenschaft Oberrüti, 5647 Oberrüti
Rechnungsadresse	Wassergenossenschaft Oberrüti, 5647 Oberrüti
Rechnung zur Visierung	Wassergenossenschaft Oberrüti, R. Leu, Reusshöfe, 5647 Oberrüti
Bericht an	Wassergenossenschaft Oberrüti, R. Leu, Reusshöfe, 5647 Oberrüti
Kopie an Kontrollstelle / Behörde	Kanton Aargau, Departement Gesundheit und Soziales (DGS), Amt für Verbraucherschutz, J. Grimbichler, 5000 Aarau
Bericht per e-mail an	Wassergenossenschaft Oberrüti, P. Troxler, patrick.troxler@oberrueti.ch
Bericht per e-mail an	Gemeindeverwaltung Oberrüti, gemeindeverwaltung@oberrueti.ch
Bericht per e-mail an	Gemeindeverwaltung Oberrüti, H. Kuhn, hans.kuhn@schuleoberrueti.ch
Bericht per e-mail an	Wassergenossenschaft Oberrüti, R. Leu, leurene@hotmail.com

Freundliche Grüsse
BACHEMA AG



Sabine Ruckstuhl
Dr. sc. nat. / Dipl. Umwelt-Natw. ETH

Objekt: Trinkwasserkontrolle Wassergenossenschaft Oberrüti
Auftraggeber: Wassergenossenschaft Oberrüti
Auftrags-Nr. Bachema: 202203659

Probenübersicht

Bachema-Nr.	Probenbezeichnung	Probenahme / Eingang Labor
16020 W	Grundwasserpumphaus	04.04.22 / 05.04.22
16021 W	Magazin Bauamt	04.04.22 / 05.04.22
16022 W	Aussenhahn Holzrüti	04.04.22 / 05.04.22
16023 W	Leichenhalle Aussenhahn	04.04.22 / 05.04.22

Bedingungen Probenahme

04. April 2022

Witterung Entnahmetag	allgemein sonnig
Letzter Niederschlag	02.04.2022
Bodenzustand	feucht

Legende zu den Referenzwerten

TBDV TW (F/B)	Höchstwerte für Trinkwasser ab Wasserfassung (unbehandelt) bzw. unmittelbar nach Behandlung gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV). R=Richtwerte.
TBDV TW (N)	Höchstwerte für Trinkwasser ab Verteilnetz (behandelt oder unbehandelt) gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV). R=Richtwerte.

Abkürzungen

n.n.	nicht nachweisbar
KBE	Kolonie-bildende Einheiten
W	Wasserprobe
F	Feststoffprobe
TS	Trockensubstanz
<	Bei den Messresultaten ist der Wert nach dem Zeichen < (kleiner als) die Bestimmungsgrenze der entsprechenden Methode.
{1}	Die Analysenmethode liegt zurzeit nicht im akkreditierten Bereich der Bachema AG.
{2}	Externe Analyse von Unterauftragnehmer / Fremdlabor.
{3}	Feldmessung von Kunde erhoben.

Akkreditierung

	<p>Die Resultate der Untersuchungen beziehen sich auf die im Prüfbericht aufgeführten Proben und auf den Zustand der Proben bei der Entgegennahme durch die Bachema AG. Der vollständige Prüfbericht steht dem Kunden zur freien Verfügung. Die Verwendung von Auszügen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner Seiten) des Prüfberichts sowie Hinweise auf den Prüfbericht (z.B. zu Werbezwecken oder bei Präsentationen) sind nur mit Genehmigung der Bachema AG gestattet. Detailinformationen zu Messmethode, Messunsicherheiten und Prüfdaten sind auf Anfrage erhältlich (s. auch Dienstleistungsverzeichnis oder www.bachema.ch)</p>
--	--

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser, Boden, Abfall, Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach ISO 17025
STS-Nr. 0064



Objekt: Trinkwasserkontrolle Wassergenossenschaft Oberrüti
Auftraggeber: Wassergenossenschaft Oberrüti
Auftrags-Nr. Bachema: 202203659

Probenbezeichnung	Grundwasserpumphaus					Referenzwert	
		TBDV TW (F/B)					
Proben-Nr. Bachema	16020						
Tag der Probenahme	04.04.22						
Entnahmezeit	13:43						

Mikrobiologische Untersuchungsparameter

Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	17				100 (Fassung) 20 (nach Behandlung)	
<i>Escherichia coli</i>	KBE/100 mL	n.n.				n.n.	
Enterokokken	KBE/100 mL	n.n.				n.n.	

Probenbezeichnung	Aussenhahn Holzrüti	Leichenhalle Aussenhahn	Magazin Bauamt	Referenzwert			
				TBDV TW (N)			
Proben-Nr. Bachema	16022	16023	16021				
Tag der Probenahme	04.04.22	04.04.22	04.04.22				
Entnahmezeit	13:54	13:30	13:20				

Mikrobiologische Untersuchungsparameter

Aerobe, mesophile Keime (WPC-Agar)	KBE/mL	9	50	72		300	
<i>Escherichia coli</i>	KBE/100 mL	n.n.	n.n.	n.n.		n.n.	
Enterokokken	KBE/100 mL	n.n.	n.n.	n.n.		n.n.	

Bachema AG
Rütistrasse 22
CH-8952 Schlieren

Telefon
+41 44 738 39 00
Telefax
+41 44 738 39 90
info@bachema.ch
www.bachema.ch

Chemisches und mikrobiologisches Labor für die Prüfung von Umweltproben (Wasser, Boden, Abfall, Recyclingmaterial)
Akkreditiert nach ISO 17025
STS-Nr. 0064

